

08.02.2009г.

ДНТ «Дубки+»

242326, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.
ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН, д. АСЬКИНО+
ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
«ДУБКИ+» Г.Р. №00:31:0049 Т
ИНН 548085439.

Акт.

Составлен на предмет обследования эл. потребления на участке №151.

Владелец участка Сидоров Игорь Владимирович. При обследовании системы эл. снабжения присутствовали:


1. Воробьев В.В.-председатель правления ДНТ «Дубки+»
2. Романов С.И.-электрик ДНТ «Дубки+»
3. Ишутченко А.Н.- инженер-инспектор ОАО «Мосэнергосбыт».

При обследовании выявлено, что эл. счетчик сломан: повреждена механическая часть. Данный эл. счетчик установлен Сидоровым И.В. самостоятельно, без присутствия специалистов ОАО «Мосэнергосбыт» и электрика ДНТ «Дубки+».

При обследовании счетчика выявлено: просверлена задняя часть стенки счетчика сверлом диаметром -20мм, что явилось причиной остановки эл. счетчика и выдачей неправильных показаний.

Подписи:

Председатель правления ДНТ «Дубки+»



В.В. Воробьев

Электрик ДНТ «Дубки+»



С.И. Романов

Инженер-инспектор

ОАО МК «Энергосбыта»



А.Н. Ишутченко