

Технические условия на газификацию №228 - 4/27 от «19» 12 2008 г.
(действительны в течение двух лет с даты выдачи)

Настоящие технические условия выданы в соответствии с Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 № 9.

Субъект: ДНТ "Дубки+"

Объект газификации: 170 капитальных жилых домов ДНТ "Дубки+" в д.Васькино Чеховского района, с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона застройки (244 ж.д. с общим расходом газа 1927 м³/час)

**Источник газоснабжения
(место присоединения к
газопроводу):**

Газопровод высокого давления, проектируемый к ГУК МО
"Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник
А.П.Чехова" в с.Мелихово Чеховского района

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

005477